



Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Spółka z o.o. ul. Aleja Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne
NIP 843-14-83-533, REGON 771492546 ,
KRS 0000029816, VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Gdańsku
Kapitał Zakładowy Spółki 6.174.100,00 zł
Konto: BS Człuchów O/Czarne 12 9326 0006 0040 1953 2000 0010
tel./fax (059) 83-33-672, <http://pwkczarne.mojbip.pl>, e-mail: pwkczarne@wp.pl

L.dz. 113/2024

Czarne, 15.04.2024

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE AWARII NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZARNEM

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem informuje, że wskutek stwierdzonej w dniu 13.04.2024 awarii pompy wysokiego ciśnienia potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania układu usuwania tzw. osadu nadmiernego i jego odwadniania za pomocą prasy, w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika, rzeki Czernicy, do czasu usunięcia awarii mogą okresowo pojawiać się ślady osadu nadmiernego powodujące brunatne zabarwienie tych ścieków.

Osady ściekowe to w uproszczeniu mieszanka bakterii i mikroorganizmów powstająca w odpowiednich warunkach w komorach oczyszczania, która wchłania i unieszkodliwia zanieczyszczenia zawarte w ściekach surowych. Podczas tego procesu oczyszczania ścieków osady te ulegają namnożeniu tworząc tzw. osad nadmierny, który w trakcie normalnej pracy oczyszczalni jest usuwany, odwadniany za pomocą prasy i następnie wykorzystywany rolniczo.

PW-K Czarne Sp. z o.o. natychmiast podjęła działania naprawcze dokonując demontażu uszkodzonej pompy.

Z powodu w/w awarii do czasu jej usunięcia (pompa została już dostarczona w dniu dzisiejszym do firmy zajmującej się serwisem, czekamy na informację, kiedy będziemy mogli ją odebrać) nie mamy możliwości prawidłowego usuwania powstającego osadu nadmiernego z oczyszczonych ścieków. Sytuacja ta ma charakter przejściowy, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej usunąć powstałą awarię.

Nadmieniamy, że zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego w przypadku awarii najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się maksymalnie do 50% wartości określonych w pozwoleniu. Zleciliśmy dlatego w trybie pilnym do akredytowanego laboratorium (SGS) badanie ścieków zrzucanych obecnie do odbiornika. Powiadomiliśmy też o awarii Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegaturę w Słupsku.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Jankowski