

2.2014

Czarne, dnia 10.03.2014r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na: **Zaprojektowanie i wykonawstwo Zadania pn.: Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czarnej**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Pytanie Nr 1.

Zamawiający nie może żądać żeby oferta była przedstawiona w technologii SBR (lub w jakiegokolwiek innej) w formule „projektuj- zbuduj”. Jest to jawne ograniczanie konkurencji co jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Można tak jedynie postąpić, w formule „buduj”, kiedy to Zamawiający przeprowadził wcześniej przetarg na Zaprojektowanie oczyszczalni i wygrała oferta w technologii SBR wśród innych propozycji technologicznych. W formule „zaprojektuj – zbuduj” oferent musi spełnić podstawowy wymóg – jakość ścieków na odpływie oraz gospodarka osadowa musi odpowiadać polskiemu prawu. W związku z tym wnosimy o zmianę zapisów SIWZ i PFU zgodnie z wymogami prawa.

Odpowiedź Nr 1.

Zamawiający informuje, iż bezwzględnym obowiązkiem Zamawiającego jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania o okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 ustawy PZP), umożliwiające oszacowanie wartości zamówienia po stronie Wykonawcy, przy czym nie stwarzających nieuzasadnionych barier w dostępie do ubiegania się o zamówienie przez podmioty zdolne do jego należytej realizacji (art. 29. ustawy PZP). Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy PZP program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane w nim wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Opis przedmiotu zamówienia jest determinowany przez obiektywnie istniejące potrzeby Zamawiającego.

Opis wymagań podany w PFU przez Zamawiającego nie ogranicza dostępu do zamówienia – technologia reaktorów sekwencyjnych jest powszechnie znana i stosowana przez Wykonawców. Zakres przewidzianych do realizacji robót, ich rozmiar, ilość i konieczność wykonania nie może być pozostawiona domyślności Wykonawcy, gdyż taka sytuacja prowadzi do składania ofert nieporównywalnych co do rozmiarów świadczeń i ich wyceny.

W opisywanym przypadku pozostawienie dowolności Wykonawcom co do wyboru technologii biologicznego oczyszczania ścieków uniemożliwiłoby złożenie ofert o porównywalnych parametrach. Precyzyjny opis wymagań dotyczących preferowanych rozwiązań technicznych zgodnie z wymaganiami PZP jest obowiązkiem Zamawiającego, powyższe przedstawia Wyrok KIO, Sygn. akt: KIO/1756/10 z 2 września 2010r. Stanowiący, że określenie i opisanie przedmiotu zamówienia w sposób spełniający jego uzasadnione potrzeby stanowi nie tylko uprawnienie, ale i obowiązek Zamawiającego.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 oraz art. 31 ustawy PZP, Zamawiający nie może „przerzucać” na Wykonawców odpowiedzialności za właściwe sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia – opisana sytuacja miałaby miejsce w przypadku braku wymagań podanych przez Zamawiającego w kwestii rodzaju technologii oczyszczania ścieków.

Pytanie Nr 2.

Zamawiający wymaga zastosowania technologii oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego prowadzoną w sekwencyjnych reaktorach biologicznym typu SBR.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii oczyszczania w oparciu o reaktory przepływowe?

Odpowiedź Nr 2.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania technologii oczyszczania w oparciu o reaktory przepływowe.

Pytanie Nr 3.

Dotyczy warunków udziału w postępowaniu.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy lub rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedź Nr 3.

Zamawiający, dopuszcza proponowaną zmianę i dokona modyfikacji w SIWZ Rozdział 9 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, pkt. 9.1 ppkt 2) litera B poprzez zastąpienie go treścią:

„B. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego budowy lub rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości minimum 5 mln PLN netto, o przepustowości nominalnej co najmniej Qdśr 1000 m³/d, w oparciu, o który co najmniej rozpoczęto roboty budowlane;”.

W ślad za powyższymi zmianami zostanie dokonana zmiana treści SIWZ, którą Zamawiający zamieści na stronie internetowej: <http://pwkczarne.mojbip.pl>.

Przedsiębiorstwo
Wodno - Kanalizacyjne
Spółka z o.o.
77-330 Czarne, al. Zwycięzców 1c
NIP 843-14-83-533

PREZES ZARZĄDU

Inż. Stanisław Wróbel