



Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.

Plac Piastowski 27A, 89-600 Chojnice
tel.: 52 3974176, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

Laboratorium

ul. Igielska 15, 89-600 Chojnice
tel.: 52 3974654 w.22, e-mail: laboratorium@wodociagi.chojnice.pl



AB 1610

Sprawozdanie z badań nr 1000/2026

Zlecniodawca: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o.,

Al. Zwycięzców 1C, 77-300 Czarne

Data zlecenia: 2026.08.18

Rodzaj próbki	Numer próbki	Miejsce pobrania	Punkt pobrania
Woda do spożycia przez ludzi	1146/08/2026	Wyczechy	Kurek czerpalny na hydrancie przy posesji Wyczechy 43

Próbka pobrana i dostarczona przez: Ewa Perlicka- pracownik Laboratorium

Stan próbki: przydatna do badań

Uwagi dotyczące próbki: próbka pobrana wg zlecenia nr 537/2026, protokół pobrania nr 931/2026.

Data pobrania próbki	Metoda pobrania	Data dostarczenia próbki
2026.08.18	PN-EN ISO 19458:2007 ^A	2026.08.18

Data rozpoczęcia badań: 2026.08.18

Data zakończenia badań: 2026.08.21

L.p.	Parametr	Jednostka	Wynik z niepewnością	Norma/ metodyka badawcza	Wartość parametryczna ^{*2}
1.	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli	NPL/ 100 ml	0 [0-4] ^{*1}	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 ^{A, Z}	0
2.	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli	NPL/ 100 ml	0 [0-4] ^{*1}	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 ^{A, Z}	0
3.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h ^{*3}	jtk/ 1 ml	>300	PN-EN ISO 6222:2004 ^{A, Z}	Bez nieprawidłowych zmian ^{*4}
4.	Liczba enterokoków kałowych	jtk/ 100 ml	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 ^{A, Z}	0

Data sporządzenia: 2026.08.21

^{*1}- Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2, oszacowana na podstawie rozkładu Poissona, odczytana z tablic prawdopodobieństwa. Niepewność nie obejmuje procesu pobierania i transportowania próbki.

^{*2}- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748)

^{*3}- metoda- płytki lane (posiew wglębny). Podłoże- agar z ekstraktem drożdżowym wg PN-EN-ISO 6222:2004.

^{*4}- Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki

2. Klient ma prawo do zgłoszenia skargi

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości

A- metoda akredytowana

Wartość parametryczna- dopuszczalne wartości wskaźników

Z-metoda zatwierdzona przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Chojnecach (decyzja nr SHK.9022.107.2026.ERB z dnia 10.04.2026)

Autoryzował : mgr Marlena Bardo

Kierownik Laboratorium

Zatwierdził: mgr Marlena Bardo

Kierownik Laboratorium

KONIEC